

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ **DETRAZIONE FISCALE 55%**

ANNO 2011

CONFORME A:

PROTOCOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 57639/2009

LEGGE 28 GENNAIO 2009, N.2


ART. 29, COMMA 6 - D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N.185

ART. 1, COMMI DA 344 A 346 - LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.296

Kloben - Turco Group S.r.l.

dichiara che

- ***i collettori solari piani con su perficie selettiva delle serie Kloben KF25 e KFO25 godono della garanzia di 5 anni;***
- ***i bollitori/accumuli solari Kloben godono della garanzia di 5 anni;***
- ***gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti 2 anni;***
- ***i collettori delle serie Kloben KF25 e KFO25 sono testati e certificati secondo la norma EN 12 975* conseguita presso il laboratorio accreditato: Fraunhofer ISE, Friburgo (DE);**
- ***le caldaie a condensazione hanno rendimento termico utile, a carico totale, maggiore di 93 + 2 log PN, con rendimento energetico certificato ****.***

Adelino Turco
Direzione Generale


Turco Group S.r.l.

I - 37051 Bovolone (VR) - Via dell'Artigianato, 58 - Loc. Cavazzocca

T +39 045 923 7300 / +39 045 797 1966 F +39 045 797 1866

info@kloben.it

Cap. Soc. € 100.000,00 iv - n° R.E.A. VR-355351

Reg. Impr. - P IVA - CF: 03669900 239

www.kloben.it



In merito alla certificazione dei collettori solar i secondo la **norma EN 12975, Kloben - Turco Group S.r.l.**

dichiara che

la serie Kloben KF2 5 e KFO25 gode della certificazione con seguita presso il laboratorio accreditato:

Fraunhofer ISE, Institut Solare Energiesysteme di Friburgo (DE)

KTB Nr.: 2008-53-k-d

**Testbericht zur Messung nach
EN 12975-1,2:2006**

**Report of measurement according to
EN 12975-1,2:2006**

für/for: TURCO GROUP SRL, Italy

Kollektorbezeichnung/brand name:

KF 25

Ausstellungsdatum/date of issue:

9th June 2009

Änderungsdatum/revision Date:

15th February 2010

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
Heidenhofstraße 2, 79110 Freiburg, Germany
T +49 (0)761-4588-5354
F +49 (0)761-4588-9000
pzts@ise.fraunhofer.de
www.kollektortest.de

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
Accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2005



Registriernummer:
DAP-PL-3926.00

Turco Group S.r.l.

I – 37051 Bovolone (VR) – Via dell'Artigianato, 58 – Loc. Cavazzocca

T +39 045 923 7300 / +39 045 797 1966 F +39 045 797 1866

info@kloben.it

Cap. Soc. € 100.000,00 iv – n° R.E.A. VR-355351

Reg. Impr. – P IVA – CF: 03669900 239

www.kloben.it



La certificazione conseguita indica per i collettori solari della serie **Kloben KF25 e KFO25** i seguenti dati termici:


rendimento $\eta_0 = 74,8\%$

coefficiente di trasferimento del calore $a_1 = 3.331 \text{ W/m}^2\text{K}$

coefficiente di trasferimento del calore $a_2 = 0.0087 \text{ W/m}^2\text{K}^2$

producibilità energetica = 495 kWh/m² anno – dato valid o per la città di Wurzburg con impianto di test di 5 m² e 300 litri d'accumulo.

Di seguito le informazioni dimensionali della serie Kloben KF25 e KFO25:

	<p>COLLETTORE KF25 e KFO25</p> <p>SUPERFICIE LORDA: 2,50 m²</p> <p>SUPERFICIE NETTA DI APERTURA (SUPERFICIE ASSORBENTE): 2,25 m²</p>
--	---

I co llettori sola ri della serie **Kloben K F25 e KFO25** utilizzano qua le fluido di scambio una miscela acqua-glicole.

Turco Group S.r.l.

I – 37051 Bovolone (VR) – Via dell'Artigianato, 58 – Loc. Cavazzocca

T +39 045 923 7300 / +39 045 797 1966 F +39 045 797 1866

info@kloben.it

Cap. Soc. € 100.000,00 iv – n° R.E.A. VR-355351

Reg. Impr. – P IVA – CF: 03669900 239

www.kloben.it

